


Сайнцагаан сумын Засаг даргын
2021 оны 12 сарын 26 ний өдрийн
1/17.6 тоот захирамжийн хавсралт



ХАМГААЛАЛТЫН ЗУРВАСЫН ХЭМЖЭЭ

№	Шугам сүлжээний ангилал		Шугамын урт, км	Хамгаалалтын зурвасын хэмжээ, шугамын захын утаснаас хоёр тийш /метр/
1	Хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлд	220 кВт	28.7	25
2	Хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх нөхцөлд	220 кВт	8.5	6



**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
САЙНЦАГААН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ**

2021 оны 10 сарын 26 өдөр

Дугаар А/176

Мандалговь

**Хамгаалалтын зурвас тогтоох
тухай**

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн 29.1.3 "г", Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2, Засгийн газрын 2020 оны 97 дугаар тогтоолоор батлагдсан "Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм"-ийн 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Сумын нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрөх "Мандалговь – Арвайхээр" чиглэлийн 37.2 км урттай 220 квт-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хавсралтаар тогтоосугай.

2. Цахилгаан байгууламжийн хамгаалалтын зурвасын хэмжээг мөрдөн, хяналт тавьж ажиллахыг Газрын даамал (Л.Хулан), Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч (Ж.Миеэсүрэн) нарт даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА



С.БАТ-ОРГИЛ