



ДУНДГОВЬ АЙМАГ
ДЭЛГЭРЦОГТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2020 оны 04 сарын 04 өдөр

Дугаар 140

Амардалай

Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай

Монгол Улсын Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь заалт,
Засгийн газрын 2020 оны 97 дугаар тогтоолыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус сумын нутаг дэвсгэрт дэд станцын хамгаалалтын зурвас, цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалалтын зурвасыг тус тус хавсралтаар баталсугай.
2. Хамгаалалтын зурвас, газрын хил заагийг тэмдэглэж, хамгаалалтын зурвасын талаар хуульд заасан заалтыг хэрэгжүүлэх, иргэдэд сурталчлахыг Газрын даамал (Д.Цэнд-Аюуш)-д даалгасугай.



ДАРГА

М.БАЯРСҮХ

4880200519

Сумын Засаг даргын 2022 оны 04 сарын 04-ийн
 өдрийн 11 дугаар захирамжийн хавсралт

Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт суманд байрлах Дундговь ЦТСС-ын эзэмшилд буй дэд станцын
 хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

№	Дэд станцын нэр	Ашиглалтанд орсон хугацаа	Дэд станцын хашааны хэмжээ			Хамгаалалтын зурвасын хэмжээ		
			өргөн	Урт	Талбай	Өргөн	Урт	Талбай
1	35/10 кв дэлгэрцогт	1996	17,5	28	490	32,5	43	1397,5
2	10/0 4кв АТП-34	1996	3,1	4	12,4	13,1	14	183,4
3	10/0 4 кв КТПН-78	2014	12	12	144	14,5	14,5	210,26

- Дундговь аймгийн Дэлгэрцогт суманд байрлах Дундговь ЦТСС-ын эзэмшилд буй дэд ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

№	Шугамын нэр	Ашиглалтанд орсон хугацаа	Хүчдэл	Хэлхээ	Шугамын урт	Хамгаалатын зурвасын хэмжээ		
						Өргөн	Урт	Талбай
35 кв хүчдлийн ЦДАШ:								
1	35 кв дэлгэрцогт ЦДАШ	1996	35кв	1	0,2	15	200,0	3000,0
10 кв хүчдлийн ЦДАШ:								
1	АТП-34 10кв ЦДАШ	1996	10кв	1	0,9	2	900,0	1800,0
0,4 кв хүчдлийн ЦДАШ:								
3	Дэлгэрцогт 0,4 кв СИП	2015	0,4кв	1	6,5	2	6500,0	13000,0

Жич: 35 кв ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хүн оршин суудаггүй газраар нөхцлийн хэмжээгээр тооцсон, 10кв/0,4 кв ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хүн оршин суудаг газраар өнгөрөх нөхцлийн хэмжээгээр тооцсон болно.