



ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ГОВЬ-УГТААЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН
ЗАХИРАМЖ

2023 оны 06 сарын 27 өдөр

Дугаар А/67

Хажуу шинэ-У

Хамгаалалтын зурвас тогтоох тухай

Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2, Засгийн газрын 2020 оны 97 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Эрчим хүчний шугам сүлжээг хамгаалах дүрэм”-ийн 2.2 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. Тус сумын нутгаар Багануур “Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээний” цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хавсралтаар баталсугай.

2. Цахилгаан байгууламжийн хамгаалалтын зурвасын хэмжээг мөрдөн хяналт тавьж ажиллахыг Газрын даамал (Н.Лхагва-Учрал)-д үүрэг болгосугай.

ДАРГА  Т.АРИУНАА





Говь-Угтаал сумын Засаг даргын
2023. оны 06 дүгээр сарын 28-р өдрийн
А.О.О. захирамжийн хавсралт

Дундговь аймгийн Говь-Угтаал сумын Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын
хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

№	Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам	Ашиглалтанд орсон хугацаа	Хүн оршин суудаг газраар өнгөрдөг эсэх	Хүчдэл	Хэлхээ	Шугамын урт (км)	Хамгаалалтын зурвасын хэмжээ	
							Шугамын захын утаснаас хоёр тийш (м)	Талбай (м.кв)
1	35Кв Говь-Угтаал	-	Үгүй	35Кв	1	28.7	15м	1575.4м ²