



ДУНДГОВЬ АЙМАГ  
АДААЦАГ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ЗАХИРАМЖ

2023 оны 05 сарын 10 өдөр

Дугаар 40

Тавин

Хамгаалалтын зурвасыг тогтоох тухай

Эрчим хүчний тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33.2 дахь заалт, Засгийн газрын 2020 оны 97 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтыг үндэслэн ЗАХИРАМЖЛАХ нь:

1. 15/04 кв-ын Адаацаг дэд станцын хамгаалалтын зурвасыг хавсралтын дагуу тогтоосугай.
2. Хамгаалалтын зурвасын дагуух газарт хууль, журмын дагуу хяналт тавьж ажиллахыг Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газрын мэргэжилтэн (Б.Батцэцэг)-т даалгасугай.

ЗАСАГ ДАРГА Ч.УРАНЧИМЭГ





Сумын засаг даргын А.О.О. оны 05 сарын 10  
 өдрийн 17 дугаар захирамжийн хавсралт  
1/10

Дундговь аймгийн Адаацаг суманд байрлах Дундговь ЦТСС-ын эзэмшилд буй дэд станцын хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

№	Дэд станцын нэр	Ашиглалтанд орсон хугацаа	Дэд станцын хашааны хэмжээ			Хамгаалалтын зурвасын хэмжээ		
			Өргөн /м/	Урт /м/	Талбай /м <sup>2</sup> /	Өргөн /м/	Урт /м/	Талбай /м <sup>2</sup> /
1	15/0.4 кВ АТП-47	2004	4.7	5.4	25.4	14.7	15.4	226.38
2	15/0.4 кВ АТПН-61	2008	4.7	5.4	25.4	14.7	15.4	226.38

Дундговь аймгийн Адаацаг суманд байрлах Дундговь ЦТСС-ын эзэмшилд буй дэд ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээ

№	Шугамын нэр	Ашиглалтанд орсон хугацаа	Хүчдэл	Хэлхээ	Шугамын урт /км/	Хамгаалалтын зурвасын хэмжээ	
						Өргөн /м/	Урт /м/
15 кВ хүчдлийн ЦДАШ							
1	15 кВ Адаацаг ЦДАШ	2004	15кВ	1	73.5	10	58750.0
0.4 кВ хүчдлийн ЦДАШ							
2	Адаацаг 0.4 кВ СИП	2020	0.4 кВ	1	9.2	2	18100.0

Жич: 15 кВ ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлийн хэмжээгээр тооцсон, 15 кВ ЦДАШ-ын хамгаалалтын зурвасын хэмжээг хүн оршин суудаггүй газраар өнгөрөх нөхцөлийн хэмжээгээр тооцсон болно.